



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация
Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област



ЗАПОВЕД

№ А 91

гр. София, 28.02.2024 г.

На основание чл. 10 ал. 1, т. 4, чл. 28 ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и съответната и т. 4.3.7 b) от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 321/63 ОКС/ПА/11.07.2023 г., доклад № 321/63 ОКС/ПА/6/В/24.10.2023 г., анекс № 321/63 ОКС/ПА/В/02.02.2024 г., становище на Комисия по акредитация № 321/63 ОКС/ПА/2/В/21.02.2024 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол „ЕЛЛРЗ Контрол“ от вид С при „Горубсо Кърджали“ АД,
гр. Кърджали

Адрес на управление и на офис: 6600 гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 83

Да извършва контрол на:

Тип обхват: фиксиран					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V	Нови и в процес на експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 1986-82 т. 3.3 а, б, д, е ЕЛЛРЗ ПК СИ версия 1 от 10.05.2023 г.	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004 г. посл. изм. ДВ бр. 42/09.06.2015 г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г. посл. изм. ДВ бр. 42/09.06.2015 г.) ТС
			Съпротивление на защитни заземителни уредби	ЕЛЛРЗ ПК СЗ версия 1 от 10.05.2023 г.	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004 г. посл. изм. ДВ бр. 42/09.06.2015 г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г. посл. изм. ДВ бр. 42/09.06.2015 г.) ТС
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ЕЛЛРЗ ПК СЗ версия 1 от 10.05.2023 г.	Наредба № 4 (ДВ бр. 6 / 2011 г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г. посл. изм. ДВ бр. 42/09.06.2015 г.) ТС

2.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и в процес на експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура „Фаза-защитен проводник“	ЕЛЛРЗ ПК КФЗП версия 1 от 10.05.2023 г.	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004 г. посл. изм. ДВ бр. 42/09.06.2015 г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г. посл. изм. ДВ бр. 42/09.06.2015 г.) ТС
			Прекъсвачи за защитно изключване – -Ток на задействане, -Време за изключване	ЕЛЛРЗ ПК ПЗИ версия 1 от 10.05.2023 г.	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004 г. посл. изм. ДВ бр. 42/09.06.2015 г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г. посл. изм. ДВ бр. 42/09.06.2015 г.) ТС
3.	Електрозащитни средства				
3.1	Диелектрични ръкавици; Диелектрични боти; Диелектрични галоши и ботуши;	Продукти в процес на експлоатация	Електрическа якост на изолацията с повишено напрежение и ток на утечка	Наредба № 22 (ДВ бр. 45/2006 г., попр. ДВ бр. 47/2006 г.)	Наредба № 22, (ДВ бр. 45/2006 г., попр. ДВ бр. 47/2006 г.) ТС
3.2	Изолационни щанги от всички видове: -манипулационни (оперативни); -измервателни; -за преносими заземители. Изолиращи и електроизмервателни клещи; Диелектрични пътеки		Електрическа якост на изолацията с повишено напрежение	ЕЛЛРЗ ПК ЕЗС версия 1 от 10.05.2023 г.	Наредба № 22, (ДВ бр. 45/2006 г., попр. ДВ бр. 47/2006 г.) ТС
3.2	Указатели за напрежение		Електрическа якост на изолацията с повишено напрежение -Праг на напрежение		Наредба № 22, (ДВ бр. 45/2006 г., попр. ДВ бр. 47/2006 г.) ТС

Наредба № 16-116 - за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.).

Наредба № 3 - за устройството на ел. уредби и електропроводни линии (ДВ бр. 90 и 91 /2004г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.).

Наредба № 4 - за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства (Обн. ДВ бр. 6 от 18.01.2011г.).

Наредба № 22 -за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ бр. 45/2006г., попр. ДВ бр. 47 от 09.06.2006г.).

ТС - техническа спецификация

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 63 ОКС от 28.02.2024 г. валиден до 28.02.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „Горубсо Кърджали“ АД, гр. Кърджали, Ръководителя на Орган за контрол „ЕЛЛРЗ Контрол“ от вид С при „Горубсо Кърджали“ АД, гр. Кърджали или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на преиздадения сертификат, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 63 ОКС/16.06.2021 г. и приложението към него.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор на ИА БСА

