

РЕШЕНИЯ НА ТКА "ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ", месец март 2011Г.

1. Наредба приета с ПМС 329 ДВ бр. 110/2004 за контрол на вентилационни инсталации е отпаднала и е заменена с Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места ДВ бр. 90/2010 приета с постановление на МС №264/09.11.2010г. (която в чл.4, ал.6 съдържа препратка към Наредба № 15 обн. ДВ, бр.68/2005г.)

Контролът на дебита на вентилационните инсталации в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места се извършва по Наредба обн. ДВ бр. 90/2010, приета с постановление на МС №264/09.11.2010г. и по Наредба № 15 обн. ДВ, бр.68/2005г. При провеждане на контрол на дебит на вентилационни инсталации ОК следва да изисква от клиента категорията на помещенията (чл. 191 от Наредба № 15 обн. ДВ, бр.68/2005г.). В обособените самостоятелни помещения (чл.2 ал.2) за тютюнопушене дебитът се определя по проектна документация.

2. При контрол на мълниезащитни заземителни уредби Наредба № 4/2010 обн. ДВ бр. 6/2011г. заменя отпадналата Наредба № 8/2004г. обн. ДВ бр. 6/2005. Новата наредба съдържа различни изисквания в частта проектиране, но няма промяна в изискванията за дейностите по контрол.

21.03.2011г.

– отпада поради неактуалност.

Решението отпада на 15.12.2015г.